



หมวดงานโครงสร้าง

1. ชั้น บันได ST-2 , ST-4 , ST-5 , ST-6 , ST-9 , ST-10 ต้องเสนอราคางานโครงสร้างบันไดหรือไม่? ถ้าเสนอขอแบบขยาย ตอบข้อ1และ2 ต้องเสนอราคา ST-2,ST3 อยู่ในแบบสถาปัตยกรรม หน้า A6-03,A6-04
2. บันได ST-3 ขอแบบขยายบันได ST-4, ST-9,ST-10 , ใช้ดีเทลเดียวกันในแบบโครงสร้างหน้า S37 แบบสถาปัตยกรรมหน้า A6-06 ST-5,ST-6. ใช้ดีเทลเดียวกันในแบบโครงสร้างหน้า S37
3. บันได ST-8 แบบงานโครงสร้างให้ยึดตามแบบงานสถาปัตยกรรม A6-09 ใช่หรือไม่? ใช่
4. ขอแบบขยายกรวยช่องแสง คสล. ตอบ ดูแบบสถาปัตยกรรมหน้า A9-09 เป็นคสล.หล่อสำเร็จรูป


(เชมกร เทวาทพงศ์)



5. โครงสร้างเวที ชั้น5 รวมในการเสนอราคาด้วยหรือไม่? ถ้ารวมขอแบบขยายเพิ่มเติม



ตอบ รวมอยู่ในการเสนอราคา
และใช้ดีเทลโครงสร้าง RS Section คาน,296, BST1
และใช้ดีเทล ST4 สำหรับบันได แบบหน้าS33 ,S37


(เชมกร เทวาทพงศ์)